

## Vodovod Petkovec. predlog za estanek

1 sporočilo

**Peter Hladnik** <peter.hladnik@gmail.com>  
Za: Samo Mervar <samo.mervar@logatec.si>  
Kp: vodovod@petkovec.com

19. september 2012 16:31

Spoštovani!

Pišem v imenu gradbenega odbor za izgradnjo vodovoda na Petkovcu v nadaljnjem odbor in predsednika KS Rovte Viktor Trček.

Sedaj se zaključuje zbiranje podpisov za služnostne pravice primarni vod, zato bi želeli še en sestanek, glede izvedbe projekta primarni vodovod in projekta sekundarni vodovod z hidrantnim omrežjem.

1. Za KS Rovte je pomembno, da dobijo pismeno.

- Kakšen bo način odvzema, stalen, začasen ...
- Koliko vode bo stalno odtekalo v vodovod.
- Kako bo urejeno, da zaradi odvzema vode, da ne pade pritisk v lokalnem vodovodu.

2. Za odbor je pomembno.

- Projekt primarni vodovoda.
- Projekt sekundarni vodovoda, razgrnitev načrta in skica obeh vodovodov
- Zagotovilo, da bodo položene cevi ob izgradnji glavnega voda, tudi za sekundarni vod, kjer potekala vzporedno.
- Predviden čas izgradnje, primarnega, voda
- Predviden čas izgradnja sekundarnega voda s hidranti.
- Ocena stroška priklopa za posamezno velikost priključka ¾", 1", 1¼" ...

3. Po pregledu se je izkazalo, da je izpadel sekundarni vod in hidrant pri kmetiji Petkovec 31 . Prilagam skico PISO\_Karta\_P\_31.jpg, mesto hidranta in varianti trase voda v rumeni barvi, od jaška primarnega vod pri Petkovec 26/27 ali pa od jaška sekundarnega voda Petkovec 28.  
Če je možno se naj upošteva ta dodatek.

4. Po trasi primarnega bo položen električni vod za Petkovec 23, prilagam skico Celerje.jpg. Vod po potekal od točke 4A (Rovte 133) do točke 6 (Petkovec 23), za ta del se bo potrebno uskladit z Elektro Ljubljana.

Prosim sporočite datum sestanka

Za odgovor se vnaprej zahvaljujem


Lep pozdrav!  
Peter Hladnik

---

### št. prilog: 2



**PISO\_Karta\_P\_31.jpg**  
1721K



**Celerje.jpg**  
2474K